



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 3, тел 224-27-84

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-14-184
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения

«11» апреля 2017 г.

г. Санкт - Петербург
Большеохтинский пр., дом 3, каб. 8

Мной, государственный инспектор Красногвардейского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Самородовым Алексеем Валерьевичем, по результату рассмотрения материалов административных дел № 2-14-182, 2-14-183, 2-14-184, возбужденных 31.03.2017 г., по признакам административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 3 и 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (№ 195 – Ф3 от 30.12.2001 года), в отношении должностного лица

1. Фамилия, имя отчество: Шур Алла Валентиновна
2. Дата и место рождения: 16.06.1951 г., г. Сумгаит, Азербайджанской ССР
3. Адрес места регистрации: г. Санкт – Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 61, корп. 2, кв. 81
4. Место работы, учебы: ГБДОУ детский сад № 34 Красногвардейского района
5. Занимаемая должность: заведующий.
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 4003 серия 787453 выдан 66 отделом милиции Красногвардейского района Санкт - Петербурга, 17.04.2003 года
7. Семейное положение: в разводе, несовершеннолетних детей нет
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: к административной ответственности не привлекался

согласно статье 29.13 КоАП России внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений - нарушений требований пожарной безопасности, а именно: Федерального закона № 123 Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил (далее СП), «Свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175); «СП 4.13130. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288), а именно:

1. Подсобные (складские, пищеблок) помещения не отделены от помещений иного назначения противопожарной перегородкой 2го типа в части заполнения проемов п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2. ч.1. ст. 6 таб.23, таб. 24 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.2.6 «СП 4.13130. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288);
2. Помещение кладовых не оборудованы системой автоматической пожарной защиты (в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности) в соответствии с требованиями действующих норм и правил (кладовая методиста, бельевая в группе № 2) п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2. Ч.1. ст. 6; ч. 1 ст. 91 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.2, прил. А, табл. А.3 «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения

автоматические. Нормы и правила проектирования» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил (далее СП), «СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180); ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний, а именно:

1. Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючих материалов п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2. ч.1. ст. 6; ч. 3 ст. 86 123-ФЗ; п.3.8 «СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180); п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Федерального закона № 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил (далее СП), «СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171); «Свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175), а именно:

1. Не предоставлена документация, отражающие показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен, полов на путях эвакуации (где центральный вход в сад, помещения где расположен бассейн, потолок где 8я группа, 9я группа, обои в лестничных клетках) (панели на стенах и потолке) п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2. ч.1. ст. 6; ч.6 ст. 134 табл. 28(табл. 29); ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. Расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метра п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2. ч.1. ст. 6; ч. 1 ст. 91 123-ФЗ; п.13.3.6 свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175);
3. Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 при эвакуирующихся более 15 человек (0,65 м) (спальные помещения групп № 2 и № 4) п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1 ст.6 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 5.2.14 «СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171);
4. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (утвержден и введен в действие Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171); п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2. ч.1. ст. 6; ч.1 ст. 89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.6 свода правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании части 2 статьи 29.13 КоАП России обязываю рассмотреть данное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и принять меры по недопущению в дальнейшем

юридическим лицом ГБДОУ детский сад № 34 Красногвардейского района нарушений требований пожарной безопасности.

Информацию о принятых мерах предоставить: в ОНДПР Красногвардейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д.3) в течение одного месяца со дня его получения.

Одновременно разъясняю, что непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечёт административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 КоАП России.

Государственный инспектор Красногвардейского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору



А.В. Самородов

Копию представления получил:

« _____ » _____ 20__ г. _____ (подпись) _____ (ФИО)
(дата)

1. Помещение (кабинет, кабинет) помещенных на территории от помещений иного назначения (кабинет) пожарной перегородкой 2го типа в части замкнутого пространства п. 1 и 2 ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6 таб.21, таб. 24 123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»; п. 3.2.6 «СП 4.13130. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты (устройства и детали в действие Приказом МЧС РФ от 24.04.2013 № 288);

2. Помещение кабинета не оборудованы системой автоматической пожарной защиты (в зависимости от категории по взрывопожарной и пожарной опасности) в соответствии с требованиями действующих норм и правил (в данном методика, бездымная струя № 21 п. 1, ч. 2 ст. 1, п. 1, ч. 1, ст. 6, ч. 1 ст. 91 123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2, прил. А, табл. А.3 «СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Устройства пожарной сигнализации и пожаротушения